



2023. 3. 16 ノズルリストN-2 数値間違い変更
2019. 7. 4 寸法値訂正

| 番号 | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|-----|-------|----|------------|
| 11 | エルボ | SS400 | 1 | t=3.2 |
| 10 | | | | |
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | | | | |
| 6 | | | | |
| 5 | 吊金具 | SS400 | 4 | |
| 4 | 脚 | SS400 | 4 | |
| 3 | サドル | SS400 | 2 | |
| 2 | 鏡板 | SS400 | 1 | t=3.2 10%皿 |
| 1 | 胴板 | SS400 | 1 | t=3.2 |

| 設計仕様 | |
|---------|-----------------------------------|
| 流体及最大流量 | 蒸気・30t/h |
| 設計圧力 | 大気圧 |
| 設計温度 | 450°C |
| 内面塗装 | 耐熱錆止め塗装 |
| 外部塗装 | 1種ケレン・耐熱錆止め+耐熱シルバー塗装 |
| 保温 | 無し |
| 質量 | 1300 Kg |
| 消音性能 | 出口横1.5mにおいて90dB(A)以下。但し騒音80dB(A)時 |
| 圧力損失 | 40kPa以下 |
| 製造番号 | 24649A1 |

| 記号 | 数量 | 口径 | 規格 | 備考 |
|-----|----|------|----------|-------|
| N-3 | 2 | 25A | Rp1 | ドレン抜き |
| N-2 | 1 | 700φ | | 蒸気出口 |
| N-1 | 1 | 200A | JIS20KRF | 蒸気入口 |

ノズルリスト

| | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 工事番号 | 殿 | | |
| 図面名 | 蒸気放出用サイレンサー(吹出口エルボ付) | | |
| 型式 | DA-2-26SH | (2016-6製造) | |
| 整理番号 | 1/25 | 作図 | 平成 28年 7月1日 |
| 図面番号 | 照 | 検 | 製 |
| 蒸気放出サイレンサー・型式・仕様付DA-2-26SH | 査 | 図 | 四橋 |

ヒロセ大阪株式会社